| Zakład Geologiczny "GEOSERVIS"<br>Lipowiec 9, 12-100 Szczytno | **WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ**<br>**Profil numer 2** | **Zał.Nr**<br>**10** |
|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Miejscowość: Iława, dz. nr 136/28<br>Gmina: Iława<br>Powiat: iławski<br>Województwo: warmińsko-mazurskie | Obiekt: projektowany ośrodek wsparcia | Inwestor: Stowarzyszenie "Promyk" z siedzibą w Iławie | |
| | Sonda Nr: 1 | Data: 2014-07-24 | Rzędna: 112.80 m |

| Głębokość zwierciadła wody [m.p.p.t] | Stratygrafia | | Profil litologiczny [m] | | | Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy | Interpretacja $N_{10}$ | $N_{kor}$ | $I_D/(I_L)$ | $I_S$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Nasypy | Nasyp | 1.0–2.0 | | nN | | 1 | 2 | 0.34 | |
| | Czwartorzęd | Plejstocen | 3.0–6.0 | | Pd | | 2 | 2 | 0.34 | |
| | | | | | | | 6 | 6 | 0.53 | |
| | | | 7.0–8.0 | | Gp | | | | | |




**Profil: 3**

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nasypy | Nasyp | | | nN | 3 | 5 | 0.50 | |
| | Czwartorzęd | Plejstocen | 1.0–2.0 | | Pd | 2 | 2 | 0.34 | |
| | | | 2.0–3.0 | | Ps | | | | |
| | | | 3.0–4.0 | | | 6 | 6 | 0.53 | |
| | | | 4.0–5.0 | | Pd | 10 | 10 | 0.61 | |
| | | | | | | 4 | 4 | 0.46 | |
| | | | 5.0–6.0 | | | 6 | 6 | 0.53 | |




Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Kartę opracował: mgr Tadeusz Zarucki